

公告 | Danfoss Turbocor Compressors

客户须知

B-CN-272-CN 修订版 A

2022 年 3 月 9 日

主题: IGV 馈通夹具方向

目的

本公告旨在通知我们的客户，我们已经更改了 VTX 压缩机 IGV 馈通接头夹具的方位。下图 1 分别显示了 IGV 馈通接头夹具新方向和旧方向的位置。




图 1 - 馈通接头夹具

夹具方位的更改是为了避免压缩机拆箱时夹具钩住包装材料。

总结

VTX 压缩机 IGV 馈通接头夹具更改新方位。

需采取的措施

无需采取任何措施。

需要协助

更多信息，请联系大客户经理或我们的产品支持团队 turbocor.ps.na@danfoss.com。